

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: Premac spol. s r o. ,Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

výrobne: Premac spol. s r.o. ,Lieskovská cesta č.25, ZVOLEN

týmto vyhlasuje,že výrobok: **Systém oporných stien Premac JUNIOR**

sú v zhode s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,ak sú zabudované v súlade s návodom na uloženie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie :

### TO - 07/0131

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške
Povrch tvárnice	Drsný,pohľadová štruktúra	1/JUNIOR/Zv/2008
Rozmery(mm)	1240 x 420 x 330	1/JUNIOR/Zv/2008
Trieda betónu	STN EN 206-1 C30/37 XF4	Protokol 50-07-0103 1.)
Mrazuvzdornosť, súčiniteľ mrazuvzdornosti	0,96 porušenie B	Protokol 50-07-0103 1.)
Nasiakavosť v % hmotnosti v,priemerná	menej ako 1%	Protokol 50-07-0110 1.)
Priemerná pevnosť betónu v tlaku (Mpa)	44	Protokol 50-07-0103 1.)
Objemová hmotnosť materiálu (kg/m <sup>3</sup> )	2514	Protokol 50-07-0110 1.)

Betónové prvky oporného systému JUNIOR sa používajú spolu s geomrežami Tensar a PE spojovacími tyčami na zhotovenie kotvených,vertikálnych, gravitačných, oporných múrov.Každý projekt v závislosti od miestnych geologických podmienok a výšky steny, vyžaduje samostatné posúdenie.

Názov a adresa autorizovanej osoby:TSUS n.o.,Studená č.3,826 34 BRATISLAVA

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: **SK04-ZSV-0872**

Názvy a adresy laboratórií,ktoré skúšky vykonali:

1.) Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o. Bratislava

Skúšobné laboratórium pobočky Zvolen,Lieskovská cesta č. 25 , 960 01 ZVOLEN

Meno: Ing.František KMIŤ

Podpis:

Funkcia: riaditeľ

Dátum: 13.V.08

